



MEMORANDUM

ACUSE

Julio 23, 2007  
GP/SOA/402/07

PARA: **ING. RAFAEL SILVA REYES**  
GERENTE CORPORATIVO DE O & M

DE: **ARQ. SERGIO ORTIZ ANTILLÓN**  
GERENTE DE PROYECTOS Y NORMAS

Por medio del presente le informo que la empresa El Nervión Pinturas, S. A. DE C. V., después de haber sometido su pintura (Polylite 160-DTM que es un poliuretano alifático) a revisión y pruebas físicas de su producto, cumple con las especificaciones de CFE para su uso en elementos galvanizados (identificado por esta dependencia como A-29), quedando homologado para instalar en sitios operando y que requieran mantenimiento mayor por principios de corrosión (previa validación de la Gerencia de Proyectos y Normas).

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente,

c.c.p. Ing. Mario Contreras Díaz - Jefe de auditoría técnica de sitios celulares  
Ing. Jose Luis Romo Ramirez - Jefe de recepción de sitios Pg-9  
Ing. Fabian Flores Morales - Jefe de Normas y proy. electromecánicas  
Ing. Everardo Ruiz Gallegos - Jefe de Normas y Proy. Estructurales

**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**

Av. Ejercito Nacional No. 488-6° Piso, Col. Polanco, C.P. 11560 México, D.F.

Tel. 2581-37-00 (Conmutador)

Recibi homologación pintura  
Rafael Silva  
Jose Luis Romo  
Mario Contreras

**RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**  
**TELCEL**

**RECIBIDO**  
- 6 AGO 2007  
**SUBDIRECCION DE IMPLANTACION**